

Fa. ZEPPELIN

Leutholdstraße 108

88045 Friedrichshafen

Fax

DATUM: 09.Juni 1997 **ZEIT:**

AN: Fa. RATIONOVA **TELEFON:** 0041 41 4600120
z. Hd. Herrn Gerhardt **FAX:** 0041 41 4600121

VON: Herr Widak **TELEFON:** 0 75 41 / 20 25 07
c/o Herr Hülsmann **FAX:** 0 75 41 / 20 25 07

BETREFF: *Überprüfung und Versuche mit Reinigungsmittel und Antiscalent*

Anzahl der Seiten (Deckblatt Incl.): 1

Sehr geehrter Herr Gerhardt,

die von uns durchgeführten Versuche mit dem Reinigungsmittel sind positiv verlaufen. Die stark oxidierenden Reiniger haben das Biofouling zufriedenstellend verringert.

Ein weiterer Versuch mit der Aufbereitung eines Fischteichwassers verlief sehr positiv. Nach Zugabe des Mittels wurde eine absolute Klärung des Teiches erreicht. Die Wasserqualität nach einem 12-stündigen Versuch entsprach der gleichen Qualität wie das zuvor zugeführte Frischwasser bei der Befüllung.

Das Reinigungsmittel eignet sich unseres Erachtens für einen Dauereinsatz in diesem Bereich.

Wenn die Versuchsauswertung endgültig abgeschlossen ist, erhalten Sie noch weitere technische Eigenschaften über das Produkt von uns.

Sollten Sie noch Rückfragen haben können Sie uns unter o.a. Telefonnummer erreichen.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Hülsmann